



Deklaracja Zgodności

Producent
United Building Chemicals Limited
Peel House, 30 The Downs, Altrincham, Cheshire WA14 2PX
United Kingdom

Deklaruje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
że produkt

Qproof DH

Produkowany w zakładzie
United Building Chemicals Limited
Bradford West Yorkshire BD4 7EA

jest zgodny z normą EN 934- 2:2003 T9 oraz spełnia warunki oznakowania znakiem CE
zgodnie z EN 934-2:2003 załącznik ZA

Domieszka uszczelniająca

	Test	Metoda badania	Wynik
1	Jednorodność	Wizualnie	Jednorodny
2	Kolor	Wizualnie	Białawy proszek
3	Substancja aktywna	EN 480-6	Zgodnie z normą
4	Gęstość	ISO 758	Nie dotyczy
5	Umowna zawartość suchej masy	EN 480-8	95,3%
6	Wartość pH	ISO 4316	Nie dotyczy
7	Chlor całkowity	ISO 1158	Patrz analizy Butterworth Laboratories
8	Chlorki rozpuszczalne w wodzie	EN 480-10	0,06%
9	Zawartość alkaliów	EN 480-12	1,0% (równoważnik Na ₂ O)
10	Oddziaływanie korozyjne	-	Nie stwierdzono

Nazwa, adres (siedziba) i numer jednostki notyfikowanej:



BSI Product Service
Marylands Avenue
Hemel Hempstead
Hertfordshire HP2 4SQ
England
(ID-Nr. 0086)

Przyznany został Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 0086-CPD-546247

Altrincham 01/04/2010

Colin Mills (Director)
for UBC Limited